



Maków Mazowiecki, dnia 2019-03-22

HKN.4300.13.2019.BZ

URZĄD GMINY RZEWNIE
WPŁYNEŁO

28.03.19r
data

[Signature]
Dobbs

Gmina Rzewnie
06-225 Rzewnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego za 2018 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY RZEWNIE ZA 2018 ROK

Gmina Rzewnie

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rzewniu

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Rzewnie, 06-225 Rzewnie
- Liczba zaopatrywanej ludności - **2224**
- Produkcja wody [m³/d] - **248,30**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2018 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2018 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2018 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2018 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2018 roku - **brak.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Makowie Mazowieckim

mgr Lucyna Pilniakowska

Otrzymuje:

1. Gmina Rzewnie, 06-225 Rzewnie
2. aa.

wiepodlega